

ПРОТОКОЛ ПОГОДЖЕННЯ ПОЗИЦІЙ

на другу редакцію проекту ДБН В.2.1-10:201X «Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні положення»
за результатами громадського обговорення

Порядковий номер	Структурний елемент будівельних норм	Назва органу, організації (підприємства), номер листа, дата	Зауваження та/або пропозиція	Висновок розробника з обґрунтуванням
1	2	3	4	5
1	п. 7.1.7	СП «Основа-Солсиф» (лист від sosnyak@osnova-solsif.kiev.ua 04.12.2017 р.)	Другий абзац п. 7.1.7 викласти в наступній редакції: – улаштування огорожувальних конструкцій котлованів із металевих профілів, палі чи «стіни в ґрунті» з урахуванням інженерно-геологічних умов будівництва, запобігання впливу на існуючу забудову виносу ґрунту з основи існуючих споруд, динамічних навантажень на оточуючі споруди, тимчасового або постійного зменшення несучої здатності основ і фундаментів існуючих споруд, несприятливих змін гідрогеологічних умов території тощо;	Враховано
2	п. 10.1		Останнє речення п. 10.1 викласти в наступній редакції: «Слід враховувати можливі зміни гідрогеологічних умов, а також фізико-механічних властивостей ґрунтів з урахуванням додаткового замочування, промерзання і відтавання, просідання, здимання, набухання тощо».	Враховано

1	2	3	4	5
3	п. 8.5	ДП НДІБК (лист від abambura@gmail.com 04.12.2017 р.)	В п. 8.5 при визначенні глибини залягання фундаментів слід врахувати глибину сезонного промерзання ґрунтів.	Враховано

Заступник директора з наукової роботи ДП НДІБК, канд. техн. наук

_____ Ю.С. Слюсаренко

«__» _____ 2017 р.

Науковий керівник, завідувач відділу основ і фундаментів та захисту територій, будівель і споруд від деформацій в складних інженерно-геологічних умовах ДП НДІБК, канд. техн. наук

_____ Ю.Б. Мелашенко

«__» _____ 2017 р.

Відповідальний виконавець, провідний науковий співробітник відділення досліджень технічного стану будівель та споруд при небезпечних геологічних процесів ДП НДІБК, канд. техн. наук

_____ В.Д. Шумінський

«__» _____ 2017 р.